



Notifikovaná osoba č. 1478
LIGNOTESTING, a.s.
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika



Certifikát o nemennosti parametrov

1478-CPR-0087

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) v platnom znení, sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Záves jednoosový, dvojdielny s deklarovanou odolnosťou proti korózii, na otváracie dvere s požiarou odolnosťou najviac E45, EI₁ 45, EI₂ 45, EW 30, typ TRIO 15 Pyro

varianty výrobku: TRIO 15 Pyro PH, TRIO 15 Pyro 3 TR EI 30, TRIO 15 Pyro 3 TR MDF EI 30,
TRIO 15 Pyro 3 TR EI 60, TRIO 15 Pyro 3 TR MDF EI 60

parametre stavebného výrobku: automatické zatváranie (začiatkový trecí moment, deformácia pri zaťaženi, preťaženie, pevnosť v šmyku, vhodnosť na použitie na požiarne dvere) a životnosť (životnosť, odolnosť proti korózii), bez obsahu nebezpečných látok

Klasifikácia podľa EN 1935:

4	7	5	1	1	3	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

zamýšľané použitie: ako súčasť dverí s požiarou odolnosťou najviac E45, EI₁ 45, EI₂ 45, EW 30, do prechodových stavebných otvorov v obvodových stenách a vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov. Výrobok je možné použiť aj na dvere k únikovým cestám. Závesy sú určené na otočné spojenie krídla otváracích dverí z dreva so zárubňou z dreva.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených v Protokole o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-040-21-FC-01-S zo dňa 29.10.2021, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou
TKZ POLNÁ, spol. s r.o.
Zahradní 572, 588 13 Polná, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní
TKZ POLNÁ, spol. s r.o.
Zahradní 572, 588 13 Polná, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA normy

EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003

podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 30.01.2012 podľa Smernice o stavebných výrobkoch č. 89/106/EHS, druhýkrát dňa 08.09.2014, tretíkrát dňa 31.12.2015, štvrtýkrát dňa 18.12.2018, piatykrát dňa 15.11.2021 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/06/0003a/2803/C – 5/2021 zo dňa 15.11.2021 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 15.11.2021


Ing. Tatiana Fačková
vedúca notifikovanej osoby č. 1478

131064

LTI/80 CERNEM 1/02
strana 1-1